



OBEC MRÁKOTÍN

Chrudim

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Napojení nemovitostí na novou kanalizaci bude provedeno novou kanalizační přípojkou. Do nové kanalizační přípojky smí být odváděny pouze splaškové vody (z kuchyně, koupelny, WC apod.). Dešťové vody (okapy ze střech, záchytné žlaby před vjezdy do garáže, drenáže apod.) budou odváděny dle stávajícího stavu.

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH TECHNICKÝCH ZÁSAD PRO BUDOVÁNÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY:

1. Do domovní kanalizační přípojky smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC, apod.).
2. Trasu domovní přípojky je nutné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu.
3. Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus. Přípojka musí být vždy provedena jako vodotěsná.
4. Minimální výška krytí ve všech pásech přidruženého prostoru pozemní komunikace, které neslouží provozu vozidel nebo stání vozidel, a ve volném terénu mimo souvislou zástavbu doporučuje ČSN 73 6005 podle místních podmínek minimální výšku krytí 1,0 m. Jde zde o statickou bezpečnost potrubí a o zabezpečení proti zámrazu přípojky.
5. Kanalizační přípojka bude vybudována z hrdlových kanalizačních trub z hladkého PVC (KG) v kruhové tuhosti min. SN 8, průměr potrubí dle projektů předaných jednotlivým vlastníkům nemovitostí.
6. Sklon domovní přípojky z potrubí DN 150 mm by měl být dle normy veřejné kanalizace minimálně 2 %. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.
7. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku. Stávající zařízení pro předčištění odpadních vod se musí potrubím obejít nebo projít vodotěsným potrubím skrz. Ze stávajících septiků a žump bude odčerpán veškerý objem a budou vyčištěny. Následně dojde buď k jejich zasypání nezávadným materiálem a zrušení, případně může dojít k využití k jinému účelu (např. pro akumulaci dešťových vod pro zalévání).
8. Po položení celého potrubí kanalizační přípojky a před jejím zasypáním je vždy nutno pozvat ke kontrole zástupce stavebního dozoru (Obec Mrákotín), který zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí jeho zasypání. Bez této kontroly nelze přípojku následně zprovoznit a vydat doklad o napojení. Bude-li stavba přípojky schválena, vyplní pracovník obce protokol o řádném provedení kanalizační přípojky a bude následně sepsána smlouva o odvádění odpadních vod mezi vlastníkem a provozovatelem kanalizačního řadu.